

臺北市立松山高級商業家事職業學校 111 年度消防設備改善施工說明

時間:111 年 4 月 08 日

施工地點：廣設大樓



發電機引擎廢機油洩漏



引擎機油添加施工



冷卻水箱精添加施工



引擎機油濾清器更換施工



柴油濾清器更換施工



發電機組試運轉無異常

約僱技師 鐘坤奇



臺北市立松山高級商業家事職業學校 111 年度消防設備改善施工說明

時間:111 年 4 月 08 日

施工地點：經營大樓等



滅火器更換施工前對照



滅火器更換施工完成



滅火器更換施工前對照



滅火器更換施工完成

約僱鐘師
技師鐘師

