

臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 26 日

施工地點：經營大樓等



火警回路查修施工中



火警回路查修施工完成



火災報知機新舊品對照



火災報知機更換施工完成



偵煙探測器新舊品對照



偵煙探測器更換施工完成

# 臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 26 日

施工地點：綜合大樓等



火警警鈴更換施工中



火警警鈴更換施工完成




滅火器性能換藥完成



滅火器更換施工對照



滅火器更換施工完成



消防機組底閥管路拆解施工中

臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 26 日

施工地點：經營大樓等



既有消防機組底閥管路鏽蝕




消防機組底閥管路不鏽鋼新品



消防機組底閥管路新品組裝完成



消防機組底閥管路安裝施工中



消防機組底閥管路不鏽鋼更換施工完成