

# 臺北市立松山高級商業家事職業學校 111 年度消防設備改善施工說明

時間：111 年 5 月 20 日


施工地點：經營大樓



火警標示燈回路查修施工中



火警標示燈回路線路連結



火警標示燈回路量測無異常



火警標示燈回路送電恢復正常

第一頁、共一頁

